

HKN 9020.1.7.2022

Ożarów Mazowiecki, dnia 07.01.2022 r.

## OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniach: 16.02.2021 r., 29.06.2021 r., 19.10.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem z:

- k.cz. toaleta, Oczyszczalnia ścieków, Kampinos A
- k.cz. toaleta, Budynek Rekreacyjno-Sportowy, Kampinos 30A

w sprawozdaniach z badania próbek wody pobranych w dniach: 13.04.2021 r., 25.08.2021 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim z:

- k.cz. toaleta, Oczyszczalnia ścieków, Kampinos A
- k.cz. toaleta, Budynek Rekreacyjno-Sportowy, Kampinos 30A

i w sprawozdaniu z badania próbki wody pobranej w dniu 16.11.2021 r. w ramach kontroli sprawdzającej po działaniach naprawczych w zakresie oznaczenie poziomu chloramin z:

- k.cz. toaleta, Oczyszczalnia ścieków, Kampinos A

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- sprawozdanie nr 2783/02/2021/M/1 z dnia 21.02.2021
- sprawozdanie nr 2783/02/2021/F/1 z dnia 21.02.2021
- sprawozdanie nr 2783/02/2021/M/2 z dnia 21.02.2021
- sprawozdanie nr 2783/02/2021/F/2 z dnia 21.02.2021
- sprawozdanie nr HKL 01308/2021 z dnia 19.04.2021
- sprawozdanie nr HKL 01310/2021 z dnia 20.04.2021
- sprawozdanie nr Ł/0/05/2021/1638/FM/1 z dnia 10.07.2021
- sprawozdanie nr Ł/0/05/2021/1638/FM/2 z dnia 10.07.2021
- sprawozdanie nr HKL 04315/2021 z dnia 31.08.2021

- sprawozdanie nr HKL 04317/2021 z dnia 02.09.2021
  - sprawozdanie nr Ł/0/09/2021/1031/FM/1 z dnia 29.10.2021
  - sprawozdanie nr Ł/0/11/2021/779/F/C/1 z dnia 18.11.2021
- wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim**  
**stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi**  
**pochodząca z wodociągu publicznego w Kampinosie**  
**spełnia wymagania określone w rozporządzeniu**  
**Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do**  
**spożycia przez ludzi**

Analiza wyników badań próbki wody pobranej w dniu 19.10.2021 r. z punktu zgodności na sieci wodociągu publicznego w Kampinosie wykazała, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na ponadnormatywny poziom chloramin ( $0,55 \pm 0,11$  mg/l) przy dopuszczalnej wartości parametrycznej dla chloramin 0,5 mg/l. Podjęcie działań naprawczych polegających na optymalizacji procesu dozowania chloru wolnego, pozwoliły uzyskać zgodny z wymaganiami rozporządzenia poziom chloramin w wodzie, co zostało potwierdzone w kontrolnym badaniu jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
Powiat Warszawski Zachodni



Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Kampinos  
ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos
2. A/a